

# A119 Gästezimmer Typ II (geeignet für Menschen mit Gehbehinderung)

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 7.9.2

## Generell:

- Stufen- und absatzfrei
- Breite Eingangsbereich und Korridor mindestens 1.20 m, weitere Masse gemäss Beispielskizze
- Betten seitlich verschiebbar
- Die Masse im Zimmer gelten auch als erfüllt, wenn sie durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des Mobiliars erreicht werden können
- Bedienelemente maximal 1.10 m über Boden

## Zugehöriger Sanitärraum mit direkter Verbindung zum Gästezimmer:

- Breite vor jedem Sanitärapparat min. 0.80 m
- Ausstattung mit den üblichen Sanitärapparaten, wahlweise Dusche oder Badewanne, Duschtassen mit Schwelle maximal 25 mm Höhe zulässig
- Vorzugsweise mit Haltegriffen und Klappsitz analog Anhänge E.1 und E.2 SIA 500 (Arbeitsblatt A107), eingebaut oder bei Bedarf montierbar

## Anzahl:

- 20% aller Gästezimmer, vorzugsweise alle

## Beispiel Gästezimmer Typ II

