

A118 Gästezimmer Typ I (Rollstuhlgerecht)

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 7.9.1

Generell:

- Stufen- und absatzfrei
- Masse gemäss Beispielskizze
- Die Masse im Zimmer gelten auch als erfüllt, wenn sie durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des Mobiliars erreicht werden können
- Betten seitlich verschiebbar, Betthöhe 0.45 m bis 0.50 m
- Bedienelemente vorzugsweise auf 0.70 m bis 0.80 m über Boden (max. 1.10 m über Boden)

Zugehöriger Sanitärraum mit direkter Verbindung zum Gästezimmer:

- Raumabmessung in keiner Richtung weniger als 1.80 m
- Bewegungsfläche min. 1.20 m x 1.20 m vor jedem Sanitärapparat (Bewegungsflächen dürfen sich überlappen, unterfahrbare Apparate dürfen 0.10 m in die Fläche ragen)
- Waschtisch: OK max. 0.85 m, UK min. 0.70 m über Boden
- Klosettbecken und Haltegriffe: Anordnung analog Arbeitsblätter A107(Anhang E.1 und E.2 SIA 500)
- Dusche: Schwellenlos befahrbar, Mindestmass 0.90 m x 1.10 m mit Duschvorhang, Haltegriffe und Klappsitz analog Arbeitsblatt A106 (Anhang E.2 SIA 500).

Anzahl:

- 3% aller Gästezimmer, mindestens eines

Beispiel Gästezimmer Typ I

